

Министерство образования Красноярского края
краевое государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

«31» августа 2025 г.

М.П.

В.В. Иванов

ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования**

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:

662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Кравченко, строение 34
(Учебно-производственный корпус)

Наименование предоставляемых услуг:

Реализация основных профессиональных образовательных программ:

- программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования;
- программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования;
- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования.

Реализация основных программ профессионального обучения:

- профессиональное обучение (для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования;
- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- программ переподготовки рабочих, служащих;
- программ повышения квалификации рабочих, служащих.

Реализация образовательных программ:

- дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;
- дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных предпрофессиональных программ технической направленности;
- дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 2396,8 кв. м.
наличие прилегающего земельного участка да, 20955 кв. м

Название организации, предоставляющей услуги населению согласно Уставу (полное, сокращенное)

краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства», КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства», КГАПОУ «АКТСХ»

Адрес места нахождения организации:

662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Кравченко, строение 34

Основание для пользования объектом: оперативное управление

Форма собственности: государственная

Административно-территориальная подведомственность: региональная

Наименование и адрес учредителя:

Министерство образования Красноярского края
660021, Красноярский край, Красноярск, ул. Карла Маркса, 122

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность: 328

Форма оказания услуг: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту:

все возрастные категории

Категории обслуживаемых инвалидов: все категории

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№» п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Оборудованы
2.	Сменные кресла-коляски	В наличии
3.	Адаптированные лифты	Не оборудованы
4.	Поручни	Диаметр поручней соответствует рекомендациям (3-5 см) Рельефные обозначения этажей отсутствуют. Предупредительных полос об окончании перил нет Завершающие горизонтальные части поручни не выступают на 0,3 м Расстояние между поручнями и стеной не менее 0,045 м, стены с гладкими поверхностями
5.	Пандусы	Не оборудованы
6.	Подъемные платформы (аппарели)	Не оборудованы
7.	Раздвижные двери	Не оборудованы
8.	Доступные входные группы	Вход в корпус не оборудован кнопкой для вызова помощи инвалиду, пандусом. Входная площадка имеет навес, водоотвод. Поверхности покрытий входной площадки и тамбуров твердые, не допускают скольжения при намокании. Ширина входного дверного проема соответствует нормативам (0,9-1,2 м) Полотно наружных дверей не оборудовано смотровыми панелями Пороги проемов дверей превышают 0,014 м. На входных дверях не предусмотрены ручки нажимного действия Размеры входной площадки с пандусом менее 2,2х2,2
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Оборудованы

10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадок	Ширина дверных проемов соответствует требованиям (0,9 м) Краевые ступени лестничных маршей не имеют противоскользящих полос желтого цвета Ширина марша лестницы соответствует нормам (1,35 м)
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Размещены телевизоры с возможностью дублирования информации инвалидам, имеющим расстройства функции зрения, слуха
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Размещены телевизоры с возможностью дублирования информации инвалидам, имеющим расстройства функции зрения, слуха
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Оборудовано

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ


№» п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1.	Наличие пре входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Педагогические работники прошли обучение по программам повышения квалификации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится инструктирование сотрудников колледжа для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг. Результаты инструктажей фиксируются в журнале
4.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Издан приказ директора колледжа о возложении на работников обязанностей по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида на территории объекта работником организации	Приказом директора колледжа назначены работники, сопровождающие инвалида на территории колледжа
6.	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Заключено соглашение с обществом инвалидов о предоставлении при необходимости сурдопереводчика, тифлопереводчика
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Услуги перевозки транспортными средствами не предоставляются

8.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Допуск на объект собаки-проводника осуществляется в соответствии с законодательством, оборудовано место для размещения собаки-проводника
9.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Н
10.	Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Официальный сайт колледжа адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)
11.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	В штатном расписании предусмотрена должность тьютора

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№» п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	2	3
1.	Оборудование адаптированных лифтов	При наличии финансирования 2035 г.
2.	Организация рельефных обозначений этажей, предупредительных полос об окончании перил	2027 г.
3.	Оборудование подъемных платформ (аппарелей)	При наличии финансирования 2030 г.
4.	Оборудование раздвижных дверей	При наличии финансирования 2030 г.
5.	Оборудование доступных входных групп: Оборудование входа в корпус кнопкой для вызова помощи инвалиду, пандусом. Оборудование полотна наружных дверей смотровыми панелями Оборудование порогов проемов дверей в соответствии с нормами (не более 0,014 м). Оборудование входных дверей ручками нажимного действия Оборудование входной площадки с пандусом в соответствии с нормами (не менее 2,2х2,2)	2027 г. 2030 г. 2030 г. 2030 г. 2030 г.
6.	Оборудование краевых ступеней лестничных маршей противоскользящими полосами желтого цвета	2027 г.
7.	Оборудование пре входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	При наличии финансирования 2026 г.

Заместитель директора по учебной работе

 М. Ю. Цибулькина

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе

 И. Г. Лиханова

Старший мастер

 Н. Ф. Вдовиченко